

Betreft: Zichtbaar water in de onderregel van de CP 130

Volgens de Europese normering (NBN EN 1027 Ramen en deuren – Waterdichtheid - Beproevingmethode) en dus eveneens bij het beoordelen van officiële testen is water aan de binnenzijde van het profiel toegelaten gezien het hier gaat om een drainagezone. Het infiltrerende water zal ten alle tijden gedraineerd kunnen worden indien de voorgeschreven ontwateringsgaten in onze catalogus werden gerespecteerd.

Wanneer er water in het profiel komt is dit dus toegelaten op voorwaarde dat dit afgevoerd wordt naar buiten toe en niet de kans krijgt om tot binnen te lopen.

Reynaers Aluminium NV

Oude Liersebaan 266 | B-2570 Duffel

T: +32 (0)15 30 86 99 F: +32 (0)15 30 86 00

@: service.after.sales@reynaers.com | W: <http://www.reynaers.com>